

QUESTIONAMENTO/RESPOSTA REFERENTE PROCESSO 03/2023 EDITAL 03/2023
CONCORRÊNCIA 01/2023

Solicito a verificação da documentação anexa, visando atender ao item 6.6 do edital.

A documentação será aceita?

Por favor, informar se a autenticação digital é suficiente, ou será necessário apresentar cópia autenticada em cartório.

RESPOSTA QUESTIONAMENTO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB, representado pelo Diretor do Departamento de Operações e Manutenção, Engenheiro Vinícius Costa Ferreira, vem através deste responder o questionamento da empresa Paques Brasil Sistema de tratamento de efluentes LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.666.357/0001-18, com sede na Av. Benedito de Andrade, nº 511 – Distrito Unileste, CEP. 13.422-000, no Município Piracicaba, Estado de São Paulo, em relação a Concorrência nº 01/2023, Processo nº 03/2023, Edital nº 03/2023.

Após a verificação da documentação apresentada pela a empresa supracitada sobre o questionamento do item 6.6 do edital, o mesmo atende a qualificação técnica operacional e também a qualificação técnica profissional, sendo que, o objeto de maior relevância detalhado nas qualificações do edital exige uma vazão mínima de 45l/s, sendo que, o objeto da CAT (acervo) apresenta uma vazão de 90l/s, ou seja maior do que o solicitado.

Em relação ao tipo de tratamento detalhado no edital, “Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, compostos por reatores biológicos anaeróbios, seguidos de aeróbios, ou seja, ambos os reatores com sistema de tratamento misto, sobrepostos e dispostos em uma única estrutura e com fluxo ascendente”, o objeto da CAT (acervo) apresentado é compatível.

Em relação a autenticação digital, a mesma é suficiente, não necessário a apresentar a cópia autenticada.

Bebedouro, 20 de abril de 2023.



Vinicius Costa Ferreira
Diretor - SAAEB